

**CERTIFICAT D'EXAMEN UE DE TYPE Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation**

MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION - Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz
MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION - Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426

Certificat / Certificate n° : 1312DL6429 (rév. 4)

Révise le certificat / Revises the certificate n° 1312DL6429 du (05/03/2020)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabricant** : **BSG CALDAIE a GAS s.p.a**
Manufacturer Via PRAVOLTON 1/b
I-33170 PORDENONE – ITALIA
- **Marque commerciale et modèle(s)** : **SAVIO**
Trade mark and model(s)
 - M154HE.35/... M154HE.45/... M155HE.70/...
 - M156HE.95/... M157HE.110/...
 - M158HE.115/... M158HE.150/...
- **Genre de l'appareil** : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
Kind of the appliance **CONDENSING BOILER**
Types: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C13X
- **Désignation du type** : **M15.HE...**
Type designation
- **Numéro de dossier** : **6423 (rév.5)**
File number

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Catégories <i>Categories</i>	Gaz <i>Gas</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>
ES-GB-IE-IT-PT-GR-SE-SI LT-CZ-CH-HR-SK	I12H3P	G20 ; G31	20 ; 37
*AT-CH-TR-HR-CZ-SK-RO	I12H3P	G20 ; G31	20 ; 30 ; *50
RO	I12H3P	G20 ; G31	20 ; 30
CY-DK-EE-FI-LV-SE-TK	I2H ; I3P	G20 ; G31	20 ; 30
HU	I2H ; I3P	G20 ; G31	25 ; 30
DE	I2E ; I3P	G20-G25 ; G31	20 ; 25 ; 50
FR-BE	I12E+3P	G20-G25 ; G31	20 ; 25
LU-LV-EE-LT-**PL	I2E ; I3P	G20 ; G31	20 ; **37
BA-BG-CN-RU-NO-RO-SK	I2H ; I3P	G20 ; G31	20 ; 30

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | Reproduction of this certificate must be in full.

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Remarque : Ces appareils sont adaptés l'utilisation des gaz de la 2^{ème} famille contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H₂) à l'exclusion du groupe Lw. Les essais ont été réalisés conformément à la spécification technique UNI1609377.

Remark: These appliances are suitable for the use of gases of the 2nd family containing up to 20% hydrogen (H₂). Excluding the Lw group. The tests were carried out in accordance with the technical specification UNI1609377.

Puteaux, le 26 avril 2023

Le Directeur Général

Claudie CANON